

**TABELLA – 6R –  
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)  
VERIFICA CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI AIA  
RELAZIONE SEMESTRALE : I^ SEMESTRE 2016**



**ART. 237-SEPTIESDECIES, COMMA 5 D.LGS 152/2006 E S.M.I., PARAGRAFO B5.7 PUNTO 1  
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI CUI AL DGRC N. 1653 DEL 01.12.2014**

La “*relazione semestrale*” rappresenta il documento tecnico che il gestore dell’impianto è obbligato a redigere e trasmettere, oltre che ad altri enti, anche ad ARPAC, per consentire le specifiche valutazioni di conformità con quanto indicato nel documento AIA. Tale relazione contiene, dettagliatamente, la descrizione del funzionamento e la sorveglianza dell’impianto nel periodo in esame. Dall’istruttoria svolta dalle competenti Unità Operative dell’Area Territoriale del Dipartimento ARPAC di Napoli, la stessa, completa degli allegati, è risultata **“globalmente coerente con quanto indicato nell’allegato A al DD n. 1653/2014 ed i dati ivi riportati congrui”**.

Di seguito, i giudizi formulati nell’istruttoria, da ogni Unità Operativa e per ogni matrice analizzata.

<b>MATRICE I CUI DOCUMENTI SONO STATI CONTROLLATI</b>	<b>UNITA' OPERATIVA CHE HA SVOLTO L'ISTRUTTORIA</b>	<b>GIUDIZIO</b>
<b>ARIA ( EMISSIONI IN ATMOSFERA)</b>	UNITÀ OPERATIVA ARIA	DALLA DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, IL PIANO DI MONITORAGGIO PRESENTATO PER LA MATRICE ARIA RISULTA CONFORME A QUELLO DISPOSTO DA AIA DGR 1653 del 01.12.2014
<b>ACQUE REFLUE</b>	UNITÀ OPERATIVA ACQUE REFLUE	DALLA DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, IL PIANO DI MONITORAGGIO PRESENTATO PER LA MATRICE ACQUE REFLUE PUR ESSENDO STATO ESEGUITO PER I POZZETTI S1, S2 ED S3 RISULTA DOVER ESSERE INTEGRATO CON DATI E PARAMETRI INDICATI NELLA STESSA RELAZIONE TECNICA
<b>RIFIUTI</b>	UNITÀ OPERATIVA SUOLO RIFIUTI E BONIFICHE	DALLA DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IL PIANO DI MONITORAGGIO PRESENTATO PER LA MATRICE RIFIUTI RISULTA CONFORME A QUELLO DISPOSTO DA AIA DGR 1653 del 01.12.2014
<b>ACQUE SOTTERRANEE</b>	UNITÀ OPERATIVA SUOLO RIFIUTI E BONIFICHE	DALLA DISAMINA DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, IL PIANO DI MONITORAGGIO PRESENTATO, PER LA MATRICE ACQUE SOTTERRANEE, RISULTA CONFORME A QUELLO DISPOSTO DA AIA DGR 1653 del 01.12.2014. SI EVIDENZIA, COME NELL' AMBITO DEL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA, I PARAMETRI ANALIZZATI, CHE SONO RISULTATI NON CONFORMI AI LIMITI DEL D.LGS 152/2006, SONO IN LINEA CON GLI STESSI VALORI RISCONTRATI AL “PUNTO O ARPAC” OVVERO NEL 2009